

Tilleggsbestemmelser til "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp" 2. utgave 2017

(Vedtatt av kommunestyret i Larvik 14.02.2018)

1. Private stikkledninger for vann og avløp skal normalt koples direkte på hovedledning, og vil kun unntaksvis tillates tilkople i kommunal kum.
2. Anboring skal som hovedregel foretas på topp ledning, og minst en meter fra rør-skjøt, kumvegg og annen anboring.
3. Stikkledning skal utstyres med dobbel albue og stengeventil av sterk type. Ved tilkopping til PE-ledning med diameter 63 mm eller mindre, kan dobbel albue sløyfes.
4. Ved rehabilitering eller lekkasje på stikkledninger for vann og avløp, skal dårlig vannledning skiftes. (Gjelder spesielt galvaniserte vannledninger eldre enn 25 år).
5. Stikkledninger som legges i områder med trykk over 10 bar, skal minst være i P.N. 12.5 kvalitet, og det skal brukes "Isiflo" rørdeler (ekstra klemring). Ved bruk av PE rørledning skal det brukes støttehylse i koplingspunktene.
6. Dersom det monteres bakkekran med kuleventil av godkjent type, skal spindelforlengeren merkes med tydelig symbol som viser at det er montert kuleventil (1/4 omdreining)
7. Stikkledning for vann skal utstyres med peilebånd, eller jordingstråd av kopper eller kopperveld. Er boligens el-anlegg jordet til vannledningen, skal jordingstråd benyttes. Ved trekking av ledning skal også jordingstråd brukes.
8. Stikkledning for vann kan (unntaksvis) føres gjennom drenskum.
9. Stikkledning for spillvann skal ikke føres gjennom drenskum.
10. Vannmålere skal skiftes (evt. kalibreres) hvert 12. år.
11. Vannmålere skal være av klasse C.