

Fastsatt av kommunestyret i Larvik xx.xx.xxxxx med hjemmel i Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 1 § 1-2, jf. lov av 13. mars 1981 om vern mot forurensning og om avfall § 9 første ledd nr. 3. Denne forskrift trer i kraft xx.xx.xxxx

Forskrift om tiltak for å motvirke fare for forurensning fra oljetanker, Larvik kommune.

§ 1. Formål

Formålet med bestemmelsene i denne forskriften er å motvirke fare for forurensning fra oljetanker ved å stille krav om fjerning av tanker som ikke er i bruk, og regelmessig kontroll og krav til tilstand og kvalitet for oljetanker som er i bruk.

§ 2. Virkeområde

Forskrift om begrensning av forurensning kapittel 1 gjelder sammen med lokal forskrift i sin helhet i Larvik kommune. For overgrunnstanker gjelder den lokale forskriften for tanker under 2000 liter, og for nedgravde oljetanker gjelder forskriftene alle tanker, uansett størrelse.

Etter lokal forskrift regnes rør tilknyttet tanken som en del av tanken og skal som hovedregel fjernes med tanken.

Ved tilstandskontroll skal også rør tilknyttet tanken kontrolleres ved trykkprøving og utvendig kontroll.

§ 3. Oljetanker som ikke er i bruk

Nedgravde oljetanker som ikke lenger er i bruk skal tømmes og rengjøres før de graves opp. Påfyllings- og lufterør regnes som en del av tanken i denne forskriften, og skal også fjernes når oljetanken tas ut av bruk.

Tømming, rengjøring og gassmåling av tank, samt kontroll av grunnen skal utføres av firma som har kompetanse og utstyr til arbeidet.

Ved fjerning av oljetank inkludert rørsystem skal skriftlig melding sendes Larvik kommune innen 1 måned.

§ 4. Særlige tilfeller

For tanker som ligger under bygningskonstruksjoner eller av andre årsaker vanskelig kan fjernes, kan det søkes om tillatelse til at oljetanken kan bli liggende. Slike tillatelser vil være enkeltvedtak etter forurensningsforskriften § 1-8.

Fjerning av nedgravd oljetank, som er permanent tatt ut av bruk, er en selvstendig plikt som påhviler eier. Dersom dette ikke gjøres kan kommunen gi pålegg om fjerning av tanken, jf. Forurensningslovens § 7 og Forurensningsforskriften § 1-12.

§ 5. Tilsyn, registrering og krav til kontrollør

1) Krav til kvalitetssystem

Firma som utfører tilstandskontroll av oljetanker skal ha et tilfredsstillende kvalitetssystem, internkontrollsystem og dokumentasjonsrutiner.

Utstyr som brukes må ha tilfredsstillende kvalitet, og kalibreringsrutiner skal dokumenteres. Kvalitetssystemet skal sikre at tilstandskontroller av nedgravde oljetanker oppfyller fastsatte krav.

Tilstandskontroller skal dokumenteres skriftlig, og sendes inn til Larvik kommune senest 3 uker etter gjennomført kontroll.

2) Krav til personell

Firmaets ledelse er ansvarlig for at utførende personale har nødvendig kunnskap og de sertifikater som er nødvendige for å utføre arbeid med tankkontroll.

Kontrolløren må ha kunnskaper om materialer, korrosjonstyper og andre årsaker til skade, slik at tankens tilstand kan vurderes, også med hensyn til om tanken har blitt utsatt for materialforandringer. Kontrolløren bør ha gjennomgått en grundig opplæring med fullførte aktuelle bransjekurs innen tankrengjøring, tilstandskontroll, rekondisjonering, mv. og ha relevant yrkeserfaring. Kontrolløren skal kunne vurdere om det kan forventes fremtidige forandringer som kan føre til lekkasje før neste kontrolltidspunkt.

Dokumentasjon på gjennomført opplæring/kurs skal oppbevares og kunne fremvises.

§ 6. Tvangsmulkt

Kommunen har mulighet til å ilegge tvangsmulkt etter Forurensningsloven § 73.

§ 7. Klage

Klageadgangen for enkeltvedtak følger av forvaltningsloven § 28.

§ 8. Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft xx.xx.xxxx