



Tilleggsbestemmelser til "Standard abonnementsvilkår for vann og avløp"

2. utgave 2017

Vedtatt av kommunestyret i Larvik 14.02.2018. Endringer i tilleggsbestemmelser vedtatt i kommunestyret 17. juni 2026.

1. Private stikkledninger for vann og avløp skal normalt kobles direkte på hovedledning, og vil kun unntaksvis tillates tilkoblet i kommunal kum.
2. Anboring skal som hovedregel foretas på øvre halvdel avledning, og minst en meter fra rørskjøt, kumvegg og annen anboring.
3. Stikkledning for vann skal utstyres med dobbel albue og stengeventil av sterk type. Ved tilkopling til PE-ledning skal det benyttes sveisedeler, og da kan dobbel albue sløyfes.
4. Ved rehabilitering eller lekkasje på stikkledninger for vann og avløp, skal dårlige ledninger skiftes. Dette gjelder spesielt galvaniserte vannledninger.
5. Stikkledninger for vann skal minst være i PN 12,5 kvalitet. Ved bruk av PE-rør skal det brukes støttehylse i koblingspunktene.
6. Det skal monteres bakkekran av godkjent type, og spindelforlengeren skal merkes tydelig om det er kuleventil eller sluseventil.
7. Stikkledning for vann kan unntaksvis føres gjennom drenskum.
8. Stikkledning for spillvann skal ikke føres gjennom drenskum.
9. Vannmålere som benyttes til fakturagrunnlag for VA-gebyrer skal ha R-verdi på 160 eller bedre.